

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий\* 31.01.2022 КНМ 64220061000201609593



**ПРЕДПИСАНИЕ**  
**ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ**  
**ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ**  
**ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 138/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 97» (указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения КНМ 64220061000201609593 № 138 от «31» января 2022года в период с 09 часов 00 минут «10» февраля 2022г. по 10 часов 00 минут «18» февраля 2022г.

1) Государственным инспектором города Саратова по пожарному надзору Казаковой Еленой Геннадьевной

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

органа государственного пожарного надзора)

проведена выездная проверка по соблюдению обязательных требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г №1479.

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: директор Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 97» Власова Лидия Владимировна

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования, которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре)	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	10.01.2023	
2	Провода системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании и способ их прокладки не обеспечивают работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течение времени необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону (используются провода ШВВП)	п.1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 3.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	10.01.2023	
3	При срабатывании автоматической пожарной сигнализации система вентиляции в здании автоматически не отключается	п.1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.24 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности», п. 54 Правил	10.01.2023	

		противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»		
4	Не проведены эксплуатационные испытания наружной пожарной лестницы здания установленной на кровле здания в месте перепада высот более 1м. с составлением соответствующего протокола испытаний (проводятся с периодичностью не реже 1 раза в 5 лет)	п. 17 «б» Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	10.01.2023	
5	Не проведена проверка качества огнезащитной обработки металлических несущих элементов здания (ферм, балок, прогонов, связей и т.д.)	п. 13 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	10.01.2023	
6	-на третьем этаже кабинет химии, лаборантской, оружейной комнаты, кабинет учительской (в соответствии с техническим паспортом) не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией	п.1 ч. 2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3, таблица 3, СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»	10.01.2023	
7	двери, разделяющие лестничную клетку и кабинеты 3 этажа левого и правого крыла здания не имеют приспособлений для	п.12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением	10.01.2023	

	самозакрывания и уплотнения в притворах	Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.)		
8	система оповещения людей при пожаре не соответствует требованию нормативных документов, требуется 4 тип оповещения (фактически смонтирован 3 тип)	п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст. 83 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ, раздел 7 табл. 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»	10.01.2023	
9	шлейфы автоматической пожарной сигнализации, выполненные проводом КСПВ и проводом ТРП имеют множественные восстановленные порывы, изоляция провода не имеет защитных свойств	п.1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6; ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.9 СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ Требования пожарной безопасности	10.01.2023	
10	Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и открывание, ворот установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео - и аудиосвязи с местом их установки	п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г	10.01.2023	
11	Эвакуационные выходы из помещений спортивного зала второго, третьего этажа (на лестницу 3 типа) непосредственно на улицу, не имеют площадок выхода с	п.1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6 , ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.21 1.13130 СП «СИСТЕМЫ	10.01.2023	

	глубиной 1,5 ширины дверного полотна)	ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ»		
12	высота эвакуационного выхода в свету из помещений цокольного этажа средней группы менее 1,9 м	п.1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6 , т. 89 Федерального Закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.2.18 СП 1.13130 «Эвакуационные пути и выходы» ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ	10.01.2023	
13	на оконных проемах складского помещения № 1, 2 цокольного этажа располагаются глухие решетки	п.п «г» п. 16 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)	10.01.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 97»  
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя) (подпись)

Л. В. Власова

Государственный инспектор  
города Саратова по пожарному надзору  
майор внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы инспектора  
(руководителя группы инспекторов),  
проводившего выездную проверку



Е. Г. Казакова

\* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.